



30.06.2020

Vastaanottaja	Kohde
Arttu Mönkölä Joutsan tekninen lautakunta Länsitie 5	Länsitie 5

Keski-Suomen pelastuslaitos kiittää mahdollisuudesta päästä vaikuttamaan Joutsan kunnan rakennusjärjestyksen uudistamiseen ja esittää seuraavan kannanoton rakennusjärjestysluonnoksesta.

8.3 Rakennuksen turvallisuus

Asuinkerrostalojen huoneistoihin on uudisrakentamisen yhteydessä toteutettava huoneistokohtainen pelastautumisohje. Pelastussuunnitelmat tulee pitää ajan tasalla. Pelastustien tarpeellisuudesta päätetään rakennuslupavaiheessa ja se on merkittävä asemapiirrokseen.

Muutosehdotus

Asuinkerrostalojen huoneistoihin on uudisrakentamisen yhteydessä toteutettava huoneistokohtainen pelastautumisohje. Pelastussuunnitelmat tulee pitää ajan tasalla. Pelastustien vaatimuksista (Pelastuslaki 397/2011, 11§) päätetään rakennuslupavaiheessa ja se on merkittävä asemapiirrokseen.

Muilta osin ei pelastuslaitoksella ole rakennusjärjestysluonnoksesta huomauttamista.

Aluepalomestari
Lauri Laine